



SAS au capital de 37 000 €
RCS Versailles B 490 550 712 - Code NAF 742C
N° de TVA : FR 61 49 0550 712

VACHETTE
50 RUE DE LA PAIX
BP 524
F-10081 TROYES CEDEX

Votre Commande : fax du 29/08/06
N/Réf : STI 3058/06 -JT

Maizières-lès-Metz, le 29 août 2006

Objet : Avis d'expert

A l'attention de Monsieur Hervé HABERT

Monsieur,

Suite à votre demande de modifications de vos anti-paniques, après étude de celle-ci et des plans qui l'accompagnaient, nous pouvons vous apporter la réponse suivante.

La modification de l'axe de transmission réalisé dans de l'étiré suivi d'un traitement thermique et ce, conformément au plan I-7941-00-F est recevable.

Cette modification telle que présentée dans les documents en notre possession, ne modifie pas les performances de résistance au feu du bloc-porte, sur lequel l'anti-panique sera installée.

L'utilisation des modules de manœuvre extérieur suivant la nouvelle conception, ne modifie pas les performances de résistance au feu du bloc-porte sur lequel l'anti-panique sera installé.

Nous prononçons un **AVIS FAVORABLE**.

Ajout des références commerciales des nouveaux modules extérieurs sur le PV N° 00-V-125 :

- PE 12 système à cylindre.
- PE 13/23 systèmes béquille + condamnation cylindre.
- PE 13/23/AV système bouton + condamnation cylindre.
- PE 14 système béquille.

Veuillez croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués.

Jacques TRON
Chargé de mission
03.87.51.37.24
06.72.01.59.35
jtron@cticm.com